

UWAGI:

1. INSTALACJĘ C.O. WYKONAĆ Z RUR HTIPE-RT Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ ODCINKI PROWADZIĆ W SZACHTACH ORAZ W PODSADZCE.
2. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min. 0,3%. OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW.
3. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE AUTOMATYCZNE.
4. NA GRZEJNIKACH ZAMONTOWAĆ RĘCZNE ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE.
5. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.
6. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

OZNACZENIA:

BLOK SILIKATOWY KLASY 20, gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej M15

BLOKI SILIKATOWE gr 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej M15

ŻELBET

LEGENDA:

-zasilanie c.o.
-powrót c.o.
Pion A — -pion instalacji c.o.
1,50= FTV1106__ 1000 mm — -grzejnik płytowy zaworowy typ_ długość nastawa
1,00= Cre-U II_490__1170 mm — -grzejnik kolenkowy typ_wysokość_długość nastawa
-zawór kulowy

Autorska Inspekcja	ARCHITEKCI	ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1/2, 50-038 Wrocław www.architekci.com.pl tel. 071 72 00 777, 600 622 888 e-mail: biuro@architekci.com.pl
Branża	KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Inwestor		UKRAINA ANDRZEJA SWITKOWCA ul. Wrocławska 1 55-330 ŚWIDNICA
Nazwa obiektu		BUDYNEK WIELORODZINNY PRZY UL. POŁOCZNEJ W ŚWIDNICY
Lokalizacja		Świdnica, działka nr ewid. 6/5, obręb 12
Projektant	mgr inż. Artur Szczepański	upr. WKP/0479/POOK/10
Sprawdził	mgr inż. Mikołaj Szymura	
Kierownik	mgr inż. Paweł Kwiatkowski	upr. WKP/0422/POOK/10
Tytuł rysunku	Rzut poziomu +3 - instalacja c.o.	
Numer	Data wydania	Skala	Nr rysunku
	04.2021	1:50	CO-05

UKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTU BUDOWLANEGO JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, WYKORZYSTYWANIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.