

UWAGI:

1. INSTALACJE C.O. WYKONAĆ Z RUR HTP/PE-RT Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ, ODCINKI PROWADZIĆ W SZACHTACH ORAZ W PODŁODZE.
2. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min. 0,3% OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW.
3. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE AUTOMATYCZNE.
4. NA GRZEJNIKACH ZAMONTOWAĆ RĘCZNE ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE.
5. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.
6. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY Z SZTUKI BUDOWLANEJ.

OZNACZENIA:

- BLOK SILIKATOWY KLASY 20 gr. z PCV/ na zaprawie klasy M15
- BLOKI SILIKATOWE gr 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej M15
- ZELBET

LEGENDA:

- -zasilanie c.o.
- -powrót c.o.
- Pion A -pion instalacji c.o.
- 1:50 FTV1106__ 1000 mm -grzejnik płytowy zaworowy typ, długość nastawa
- 1:00 Cre-U II_490_1170 mm -grzejnik łazienkowy typ, wysokość długość nastawa
- -zawór kulowy

inwestor projektowy	archprojekt	wrocławska kancelaria architektoniczna ul. Reymonta 4, 51-120 Wrocław tel/fax: 601 74 00 / 609 62 09 e-mail: archprojekt@archprojekt.pl	
Branża:	BUDOWLANA	Nazwa obiektu:	PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor:		OSIEDLE MIESZKALNE 3 STREFA I, 70-000 SZCZECIN	
Temat:		BUDYNKI WIELORODZINNE PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE	
Projektował:	mgr inż. Artur Sitnik	upr. WKP/0014/POOM/15	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Sikiewicz		
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Kwiatkowski	upr. WKP/0014/POOM/15	
Treść rysunku:	Rzut poziomu 0 -instalacja c.o.		
Rysunek:	Skala: 1:50 Data: 09.2015	Nr rys.: CO-02	

UWAGA! PROJEKT BUDOWLANY CHRONI PRAWO AUTORSKIE. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.