



















ziatka 1:100/500




Rzędna istniejącego terenu	112,19	112,50	113,50	113,50	113,50	114,00	114,50	114,50
Rzędna dna proj. kanału	111,01	111,10	111,86	111,89	111,96	112,66	113,02	113,07
Zagłębienie dna przewodu	1,18	1,40	1,64	1,61	1,54	1,34	1,48	1,43
Długość odcinka	3,5	5,8	6,1	13,2	14,2	13,3	8,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=9,3 i=9,7 ‰	L=17,8 i=42,8 ‰	L=19,3 i=5,2 ‰	L=14,2 i=35,3 ‰	L=13,3 i=27,0 ‰	L=8,5 i=5,9 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	PVC Ø200 SN8							
Hektometr i odległości	39,2	9,3	27,1	33,2	46,4	60,6	73,9	82,3



- UWAGI

1. Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne.
2. Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.
3. Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych.
4. Dla ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami.
5. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną - powykonawczą.
6. W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
7. Rzędne wjazdów studni dostosować do rzędnej terenu
8. Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - część II -Instalacje sanitarne i przemysłowe".
9. W miejscach montażu kształtek preizolowanych, zaworów, trójników itp. należy poszerzyć wykop w celu umożliwienia swobodnego montażu tych elementów.

		Pracownia: ul. Świdwacka 14, 61-132 Poznań				Tel: 607-170-057, 609-622-206, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl			
		Numer umowy:		Branża:		Stadium dokumentacji:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:		GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 78-300 ŚWIDWIN							
Nazwa inwestycji:		BUDYNEK WIEŁORODZINNY PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ W ŚWIDWINIE							
Lokalizacja Inwestycji		Świdwin, działka nr ewid. 8/8, obręb 011							
Projektant:		mgr inż. Artur Szkop mgr inż. Mikołaj Stelmach				Nr uprawnień: uprawnień budowlanych W6970246P005/09		Podpis/pieczęć:	
Sprawdzający:		mgr inż. Paweł Kwiatkowski				Nr uprawnień budowlanych W491053P005/13			
Treść rysunku:		PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ							
Data rozpoczęcia projektu:		Rysunek sporządził:				Data		Nr rysunku	
Ostateczna modyfikacja:						07. 2014		S-02	
								1:100/500	
UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWANY JAKO ŁĄCZNY Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI									
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione									