

Świdwin, dnia 24 stycznia 2021r.

RADIUS Inżynieria Drogowa Marek Matysiak  
ul. Głowackiego 1/7  
73-150 Łobez

**WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO KOMUNALNEJ SIECI  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

dla obiektu

**Drogi nr 300028Z na odcinku od przebudowywanego mostu w ciągu  
ul. Łokietka na rzece Rega do wysokości ul. Łokietka w m. Świdwin.**

**1. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

**1.1 Kanalizacja deszczowa :**

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi w m. Świdwin, ul. Łokietka na odcinku od przebudowywanego mostu na rzece Rega do wysokości ul. Łokietka.
- włączenie się z projektowanymi wpustami ulicznymi sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Łokietka zgodnie z załączoną mapką graficzną.

**2. WARUNKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI ŚCIEKÓW I ICH ZRZUTU DO  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ.56**

**2.1 Ścieki deszczowe z obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej mogą być wprowadzane do kanalizacji deszczowej bez spełnienia dodatkowych warunków.**

**2.2 Ścieki deszczowe z obiektów usługowych i gastronomicznych, zawierające tłuszcze i substancje ropopochodne wymagają podczyszczenia przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.**

**2.3 Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do kanalizacji deszczowej po spełnieniu warunków określonych w odrębnej umowie.**

**3. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA  
ZEWNĘTRZNYCH PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

**3.1 Dokumentacja techniczna wymaga zaopiniowania przez Urząd Miasta.**

**3.2 Warunki techniczne lub uzgodnienia dokumentacji tracą ważność po upływie 2 lat w przypadku nie przystąpienia do realizacji inwestycji.**

**3.3 Trasy zrealizowanego uzbrojenia winny być wytyczone przez uprawnioną jednostkę geodezyjną i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.**

**4. WARUNKI ODBIORU SIECI.**

- 4.1 Do odbioru końcowego inwestor winien dostarczyć jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej i projektu technicznego uzgodnionego z Urzędem Miasta
- 4.2 Wszelkie roboty na sieciach kanalizacji deszczowej mogą być wykonywane przez uprawnionych wykonawców pod nadzorem Urzędu Miasta.
- 4.3 Korzystanie z przyłączy kanalizacji deszczowej bez dopełnienia wyżej wymienionych formalności będzie traktowana jako nielegalne z wszelkimi konsekwencjami.
5. W POZOSTAŁYCH KWESTIACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYMI WARUNKAMI MAJĄ ZASTOSOWANIE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
6. USTALENIA DODATKOWE.

**Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej dotyczą pkt.2.1.**

Z up. Burmistrza Miasta  
mgr inż. Andrzej Kot  
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska