



AUTORYZOWANY SERWIS GAŚNIC I HYDRANTÓW

FHUZiOP Stanisław GULBAS, 78-316 BRZEŻNO 62

Tel. 604 77 46 75, e-mail: stagu-pozarnik@wp.pl, NIP: 672-117-02-21
Konto: PBS Świdwin 54 8581 0004 0006 3858 2000 0001

OFERUJE:

GAŚNICE:

- konserwacja
- terminowe przeglądy
- legalizacja zbiorników
- napełnianie

OPRACOWANIA:

- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
- regulaminy imprez
- oceny zagrożenia pożarowego i wybuchowego

USTALENIA:

- wyposażenia w sprzęt gaśniczy
- znaki przeciwpożarowe i bhp

SPRZEDAŻ:

- gaśnice
- sprzęt pożarniczy
- środki neutralizujące
- znaki przeciwpożarowe, bhp i inne
- instrukcje przeciwpożarowe, bhp

USŁUGI:

- przetłaczanie CO₂ do butli spożywczych i spawalniczych
- badanie wydajności i ciśnienia w sieci hydrantowej oraz wytrzymałości węży
- zabezpieczenie ognioochronne wykładzin i konstrukcji drewnianych

SZKOLENIA:

- kadry kierowniczej i pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp

KORZYSTAJĄC
Z MOICH USŁUG
ROBISZ
DOBRY I UDANY
INTERES

Świdwin, dnia 29.08.2022 r.

SPG-258/08./2022.

7218 J

**URZĄD MIASTA
W ŚWIDWINIE**
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
78-300 ŚWIDWIN

PROTOKÓŁ NR 258/PZ/08/2022.

**PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO, REWIZJI ZEWNĘTRZNEJ I BIEŻĄCEJ KONSERWACJI
ISTNIEJĄCEJ PRZENOŚNEJ INSTALACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO-
GAŚNIC.**

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 Nr. 109, poz.719).
- Polska Norma PN-EN-3-7, ark.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Gaśnice przenośne.

W m-cu sierpniu 2022 r. zostały wykonane czynności serwisowe na istniejącej instalacji przenośnej podręcznego sprzętu gaśniczego-gaśnicach zainstalowanych w pomieszczeniach budynku i na terenie **PLACU TARGOWEGO W ŚWIDWINIE.**

Serwisowi podano następującą ilość instalacji.

1. Gaśnice proszkowe typu GP-6XABC wykonane wg PN-EN-3-7, posiadające deklaracje zgodności WE, znak identyfikacyjny jednostki notyfikowanej CE0062 producent KZWM OGNIОCHRON szt. 6.

Wymienioną instalację pozostawiono w sprawności technicznej. Sprawność potwierdzono świadectwami przeglądu technicznego umieszczając je na urządzeniach-gaśnicach. Następny termin przeglądu technicznego, wykonani jest przewidziane do końca sierpnia 2023r. Nie ponosimy odpowiedzialności z niewłaściwe z przeznaczeniem użycie podręcznego sprzętu gaśniczego lub niezajomość jego obsługi.

Na tym protokół zakończono.

Potwierdzam wykonanie czynności serwisowych.

Właściciel Firmy
Stanisław Gulbas

Zapraszam do dalszej miłej współpracy w realizacji zadań w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej.