



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 348 41 67
zms.koszalin@psgaz.pl

Urząd Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKO.ZMSM.764.5000.101685.22

Koszalin, 27.06.2022r.

Dot.: przebudowa ulicy Broniewskiego w m. Świdwin.

PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, niniejszym pismem **uzgadnia pozytywnie** przebudowę ulicy Broniewskiego w m. Świdwin, w stosunku do istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn180/110/63:

- prace ziemne w pobliżu czynnych sieci gazowych wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i normatywnych odległości poziomych i pionowych;
- wszelkie prace w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonywać pod nadzorem pracownika odpowiedzialnej terytorialnie Gazowni, tj. Gazowni w Drawsku Pomorskim;
- **zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu powinna wynosić 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Jednocześnie przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4m, a przy skrzyżowaniach nie mniej niż 0,2m;**
- w przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię;
- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie;
- o uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992;
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22d, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 348 41 30;

Zgodnie z Cennikiem Usług Pozataryfowych PSG sp. z o.o. za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż w zakresie istniejącej lub projektowanej sieci gazowej za pierwszy arkusz A4 pobiera się opłatę w wysokości 103,00zł+23% VAT, a za każdy następny 36,00zł+23% VAT.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Agnieszka Paziewska

Załączniki:

- zagospodarowanie terenu – 1 egz.

Do wiadomości:

Biurowo Projektowe „Civil Plan” Magdalena Karluk, 72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 59c/14

a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Burlińska - Momot, tel.: (94) 348 47 18, e-mail: paulina.burlinska-momot@psgaz.pl

