



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 3652011, fax 94 3652283
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, dnia 10 czerwca 2025 r.

KOŚ.7234.33.2025

Zapytanie Ofertowe: „utwardzenie drogi wewnętrznej kostką betonową „POLBRUK” gr. 8 cm na działce nr 48/3 i 48/5 przy ul. Kościuszki w Świdwinie”

Pytanie 1 : Posiadacie przedmiar

Odp. : nie posiadamy

Pytanie 2 : Projekt, jeśli nie posiadacie to jaka musi być grubość podbudowy C - 7,5

Odp. : grubość warstwy konstrukcyjnej grubości 15 cm

Pytanie 3 : kostka na podsypce cementowo – piaskowej

Odp.: tak

Pytanie 4 : jeśli wasz materiał to znaczy że nie potrzebujecie gwarancji na wykonanie

odp. : nie wymagamy atestów na kostkę , ale na beton (warstwę konstrukcyjną) oraz na sposób wykonania nawierzchni wymagamy gwarancji.

Pytanie : przełożenie i dostosowanie wysokości płyt betonowych na działce 51/1, chodzi o cały plac, nie ma podanych wymiarów placu, na podsypce piaskowej

Odp. : należy podnieść płyty i dostosować wysokościowo do nawierzchni drogi przy ścianie budynku.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński